



PARC CÉZANNE : visite technique du 7 avril 2022 à 11 h 00

Membres CS présents : MME THIBAUT et M. MANHAVAL et WOLKOWITSCH

1. HORAIRE DES PROCHAINES VISITES

L'horaire des prochaines visites revient à 10h00.

2. ESPACES VERTS

- Jardins Sestian a transmis son devis pour la mise en œuvre des recommandations de l'ONF relatives à l'entretien des arbres.
Lorsqu'une entreprise aura été retenue par l'AG, il lui sera demandé d'enlever les deux anciens nids autour du Bellevue et de tailler les branches des pins 38 et 39 qui dépassent au-dessus des auvents du Bellevue et de tailler la branche cassée de l'allée centrale
- Les trois cyprès au niveau de l'entrée principale sont malades et ont déjà été traités trois fois : à surveiller.
- Travaux d'amélioration votés par la dernière AG, une mise au point a été faite avec Jardins Sestian et les copropriétaires présents en vue du démarrage des travaux fin avril/début mai.
- Il sera demandé à Jardins Sestian de procéder à la taille des branches de l'arbre de Judée devant l'Arlequin si nécessaire
- Il sera signalé à Jardins Sestian la présence d'un arbre mort dans le talus en face l'entrée de l'Olympia.

3. RÉVISION DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

Suite à l'AG du 12 octobre et n'ayant pas de retour de l'étude de Me DAVID, le dossier a été confié à Me Clément Marigot.

4. ESTAQUE

- Suite à la panne de l'ascenseur, Koné doit nous faire parvenir un devis de remplacement de pièce. A relancer

5. BELLEVUE

- Une grille d'aération de garage à gauche de la porte de garage est arrachée. Ce point sera traité avec Urban Acro
- Le propriétaire du lot 63 ayant installé une climatisation sur son balcon nous a adressé sa demande. Le document sera transmis au Conseil Syndical pour avis.
- M/Mme Filippi seront contacté pour la mise à jour de leur étiquette de boîte aux lettres

6. OLYMPIA

- Un courrier recommandé sera adressé au propriétaire du lot 139 suite à l'installation d'une climatisation sans autorisation
- Il est constaté la présence d'une parabole sur le balcon du lot 136. Un courrier de relance sera adressé à l'agence gestionnaire.
- Concernant les fuites au niveau des évacuations d'eau d'une colonne, une 5^e mise en demeure sera adressée au propriétaire du lot 139 pour lui rappeler qu'à défaut de réparation sa responsabilité peut être engagée et qu'il sera responsable de toutes les conséquences dommageables sur les parties communes et privatives. (Recommandé et mail)
Nous sommes informés de la reprise d'un goutte à goutte sur la colonne au niveau d'un garage

7. SAINTE VICTOIRE

- Suite aux dégradations faites par Emmaüs dans la cage d'escalier, une indemnité de 2 500 € nous a été versée. Devis de remise en état d'AHMS de 2 499.99€.
- Concernant les infiltrations dans le garage de M. Derriennic, Pacarénovation nous a finalement informés que le devis validé était sans lien avec les infiltrations chez M. Derriennic. M Derriennic nous a informé dernièrement que les écoulements d'eau avaient cessé.
- Dans le local poubelles, il est constaté une fuite sur le raccord du robinet. M Barthélémy nous informe que la vanne de coupure de l'alimentation de ce robinet ne fonctionne pas et qu'il est actuellement nécessaire de fermer l'eau de toute la résidence pour intervenir. M Barthélémy nous a adressé un devis de 765€ mais sauf erreur la mise en place de vannes d'isolement pour Sainte Victoire et Grand pin n'est pas précisé. A demander
- Nous avons rencontré M Peyron de Pacarénovation qui a établi un devis à 1 353 € pour le remplacement de la porte du local vide-ordures. Il semblerait qu'une simple réparation soit 10 à 15% moins cher que le remplacement complet.
- Le remplacement des boîtes aux lettres devrait être opéré mi-mai.

8. ARLEQUIN

- Dégâts des eaux au niveau de l'appartement de Mme Lamy-Blanchet : des travaux importants sur la colonne générale d'évacuation des WC et de remise en état ont été faits. L'assureur immeuble sera relancé pour la prise en charge des recherches de fuites et remise en état. Les parties aux sinistres seront relancées pour transmission des éléments à leur assureur. Un nouveau courrier recommandé sera adressé à l'assureur immeuble
- Il est constaté la présence d'un tuyau d'évacuation d'eau des condensats de climatisation en façade au niveau du lot 31. Un nouveau courriel de relance sera adressé au propriétaire concerné pour sa suppression afin de profiter du changement d'occupation
- M. Barthélémy sera relancé pour effectuer une recherche de fuite afin de déterminer les causes des infiltrations dans les garages. Rendez-vous à prendre avec le propriétaire du lot 22 et M. Carron.
- Suite au rendez-vous avec Pacarénovation, M. Carron nous a informés qu'il n'est pas possible de remettre en place le plénum de ventilation dans les garages pour éviter la remontée d'odeurs des gaz d'échappement dans les logements par les colonnes de ventilation basse. La question de la mise en œuvre de la VMC, comme recommandé dans le diagnostic technique global (DTG) sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CS. Elle permettrait de condamner lesdites colonnes. M. Duluc sera consulté pour avis.
- Un constat d'huissier sera établi concernant l'installation récente d'une pompe à chaleur sur la loggia du lot n°33 : nous attendons le retour de l'avocat. A relancer
- Mme Namieta (T5 dernier étage) a signalé un désordre au plafond de sa cuisine au droit du conduit de ventilation haute. ACTISUD a remis son diagnostic. Le complexe d'étanchéité du toit-terrasse est en bon état et n'est donc pas à l'origine du désordre. Le problème d'humidité dans le logement est lié à un phénomène de condensation sur la souche de ventilation en terrasse. ACTISUD a appliqué une étanchéité liquide sur le béton poreux. Si le problème persiste, il conviendra de faire appel à un fumiste. M. Carron suggère de lier cette question au projet de mise en œuvre d'une ventilation mécanique contrôlée, comme recommandé par le Diagnostic Technique Global.

9. GRAND PIN

- Mme Renucci nous a signalé un problème d'humidité au niveau de sa salle de bain malgré la présence d'une VMC privative. Le gestionnaire du logement a demandé par lettre adressée au syndic que la question de la mise en place d'une VMC collective soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine AG.

10. HERMITAGE

- RAS

11. BLOC GARAGE

- L'AG du 12/10/2021 a confié à SOL.A.I.R. la mission de maîtrise d'œuvre de la réfection du toit-terrasse du bloc-garage.
- Son rapport de diagnostic / Avant-Projet Sommaire a été mis à disposition des copropriétaires sur le site web du conseil syndical. Une réunion sur site est intervenue le 5 janvier au cours de laquelle le projet a été présenté et discuté avec les copropriétaires présents.
- Les consultations d'entreprises ont été lancées avec une demande de réponse avant le 15 avril 12h00.

12. BOUCHES INCENDIE :

- La dernière chasse d'eau des deux poteaux incendie a été faite le 21 octobre 2021.
- Attente de la date de Madis pour la visite annuelle d'entretien. A prévoir sur le mois de mai. A relancer

13. FERMETURE DE LA COPROPRIÉTÉ

- Suite au rendez-vous avec AAM, le dossier de DP a été déposé en mairie.
- Compte tenu du délai pour l'établissement de la DP et pour son instruction par la direction de l'urbanisme, et du délai légal d'affichage avant travaux, la réalisation du portail devrait pouvoir intervenir en juin ou juillet prochain.
- Une note d'information est en préparation pour diffusion aux copropriétaires prochainement

14. DIVERS

- Le diagnostic amiante avant travaux des ascenseurs a été remis. La présence d'amiante a été diagnostiquée sur chacune des deux portes intérieures de chacun des sept ascenseurs.
- Suite au rendez-vous du 7 mars avec Urban Acro pour établir un devis de reprise des désordres en façade des bâtiments, il sera demandé à la société de préciser son devis. En effet à la lecture des plan et devis face aux bâtiments, nous avons noté certaine incohérence. Il sera demandé à l'entreprise de travailler sur les plans au 1/200^{ème} de la résidence et non sur le plan situé à l'entrée de la résidence.
Un devis comparatif sera demandé à TGH. A relancer
- M J.C. Ferrato établira un devis d'environ 835€ pour la reprise des dalles cassées et effectuera la remise des dalles felées non traitées lors de son dernier passage. Un devis complémentaire portant l'intervention à 2 000€ sera établi pour ajouter le traitement des dalles devant l'entrée de l'Hermitage
- Les assureurs consultés pour le remplacement du contrat d'assurance seront relancés. Les devis seront présentés à la prochaine assemblée générale. À relancer. Il sera demandé aux assureurs d'ajouter dans leur proposition une clause pour garantir la responsabilité du conseil syndical en cas de litige avec un copropriétaire
- AHMS a établi un devis de 1 349,55€ par bâtiment pour la mise en peinture des locaux poubelles de la résidence afin d'en faciliter le nettoyage par NEJ. Il sera demandé à pacarénovation de compléter son devis pour ajouter le traitement des sols

- Il sera demandé à AixtraTP de contacter M. Carron pour établir un devis de travaux pour la réfection de la conduite d'alimentation en eau potable entre l'avenue des écoles militaires et le local de l'Estaque. À relancer.
- Il est signalé qu'à partir de la 2^e bouche d'évacuation en descendant l'allée principale, les eaux pluviales ne s'évacuent pas correctement. Demande d'intervention à FAP. A relancer

La prochaine visite aura lieu le jeudi 21 avril 2022 à 10 h.